



**KARADENİZ KİMYA**  
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ 34.YIL

**ANALİZ RAPORU**

( CERTIFICATE OF ANALYSIS )

**SODYUM HİPOKLORİT (NaOCl)**

PARAMETRE	SONUÇ	SPEŞİFİKASYON	BİRİM	METOD
AKTİF KLOR İÇERİĞİ	15,75	15,0 – 16,0	% m/v	TİTRİMETRİK
AKTİF KLOR İÇERİĞİ	12,89	12,5 – 13,3	% m/m	TİTRİMETRİK
TOPLAM KLOR İÇERİĞİ	16,2	15,5 – 17,6	% m/v	TİTRİMETRİK
NaOH İÇERİĞİ	0,87	0,7 – 1,1	% m/v	TİTRİMETRİK
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> İÇERİĞİ	0,24	0,0 – 0,4	% m/v	TİTRİMETRİK
TORTU	YOK	YOK		GÖZ İLE KONTROL
KARARLILIK (24h,35°C)	0,25	0,0 – 7,0	% m/v	TİTRİMETRİK
DEMİR İÇERİĞİ (FE)	0,16	0,0 - 0,2	Ppm	KOLORİMETRİK
YOĞUNLUK (200°C)	1,221	1,2 – 1,23	g/ml	DANSİMETRİK
Ph	12,3	12,0 – 13,0		PH METRE
SODYUM HİPOKLORİT	13,65	13,0 – 14,0	% m/m	TİTRİMETRİK

*BU BELGE, ÜRÜNE AİT VE TEDARİKÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ  
SERTİFİKASININ ASLINA UYGUN KOPYASIDIR.*

İkitelli Osb. Mah. Cila Ve Nikelajcılar San. Sit. C Blok No: 4/1-2-3 Başakşehir / İstanbul  
(212) 544 53 78 - (212) 613 35 76